

施工中消防防護計畫書場所自我審查強化檢核項目

本表供場所送備查前自行檢核常見缺失。

| 序 | 檢核項目 | 建議檢核處及要領 | 常見缺失 |
|---|--|---|---|
| 1 | 提報表 施工作業及計畫 <input type="checkbox"/> 場所名稱是否一致 <input type="checkbox"/> 施工日期是否一致 <input type="checkbox"/> 施工範圍有無附上 <input type="checkbox"/> 聯絡人姓名無缺漏 | 1、比對該場所消防防護計畫書，場所與人員名稱是否有誤。 2、施工日期請比對附件一 3、施工範圍請比對附圖一，必要時可查詢檢修申報資料比對該區域平面圖。 4、各項日常自行檢查表是否未檢附。 | 封面場所名稱與計畫內容不符。 施工日期與計畫內容不符。 施工範圍標示不明。 聯絡人姓名未填、前後不一。 |
| 2 | <input type="checkbox"/> 有無消防設備無法動作情形。 <input type="checkbox"/> 替代設備設置之合理性。 <input type="checkbox"/> 有無避難逃生設備無法動作情形。 <input type="checkbox"/> 有無使用會產生火源之設備。 <input type="checkbox"/> 有無運用危險物品設備。 | 1、附件二施工範圍與場所檢修申報範圍核對，是否有缺漏應含括之消防安全設備。 2、附件二替代設備(滅火器、手提擴音等設置位置、數量)。 3、附件三替代避難逃生方案之概要檢視，比對附圖一施工範圍與替代避難逃生路徑有無不符。 4、附件四有關於火災發生危險等之對策使用火源物品的管理。 5、附件五運用危險物品(防水塗料、地毯、牆壁布等易燃或有毒物質管理)。 | 各類附件是否有填寫，並交叉比對前後與p.3施工作業及計畫部分是否有違背，另該場所有檢修申報者，可於系統查詢比對是否有缺漏。 |
| 3 | <input type="checkbox"/> 平時火災預防編組表。 | 1、施工區域與附圖一有無不符，聯絡人員及電話有無缺漏。 | 附表聯絡人如為施工單位者，應註明(施工單位) |
| 4 | <input type="checkbox"/> 附圖一施工範圍圖 | 1、施工樓層平面圖與逃生避難圖(需含方向指引)。 | 可參考消防防護計畫書所附之圖製作 |
| 5 | <input type="checkbox"/> 施工現場查核注意及指導強化事項 | <input type="checkbox"/> 確認各項設備動作情形及現場狀況有無與防護計畫書相符。 <input type="checkbox"/> 強化現場施工人員與業者方人員使用設備要點及時機；指導人員避難逃生原則。 <input type="checkbox"/> 建議張貼施工公告(包含工程名稱、施工時間、負責廠商聯絡人電話、場所管理單位負責人電話)於出入口。 <input type="checkbox"/> 施工廠商預提供施工區域巡檢卡並人員簽名，業者管理方定期督導及簽名認確。 <input type="checkbox"/> 請各承包廠商防火填塞需提供相關證明文件。 | 其他建議事項： |

綜合修正意見：