

彰化縣消防安全設備查察處理

中華民國112年 5月

區域別	期底列管 家數 (家)	檢查情形					複查情形			違規處理情形					罰鍰收繳情形			強制執 行件次
		檢查件 次	合格件 次	不合格 件次	檢查率 (%)	檢查合格 率(%)	複查件 次	複查不合 格件次	複查不合 格率(%)	限期改 善件次	舉發件 次	停業或停 止使用	處罰鍰		件次	金額(元)(2)	收繳率 [(2)/(1)*100] (%)	
													件次	金額 (元)(1)				
總計	13,118	712	582	130	5.43	81.74	133	10	7.52	120	10	—	9	138,000	5	70,000	50.72	1
彰化市	1,893	89	67	22	4.70	75.28	36	2	5.56	20	2	—	1	10,000	—	—	—	—
花壇鄉	608	31	21	10	5.10	67.74	18	2	11.11	8	2	—	1	10,000	—	—	—	—
芬園鄉	241	15	10	5	6.22	66.67	4	—	—	5	—	—	1	24,000	1	10,000	41.67	—
和美鎮	1,184	60	44	16	5.07	73.33	10	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—
線西鄉	434	19	15	4	4.38	78.95	8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
伸港鄉	547	43	30	13	7.86	69.77	15	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—
員林市	1,136	57	48	9	5.02	84.21	13	4	30.77	5	4	—	1	10,000	1	10,000	100.00	1
永靖鄉	298	13	11	2	4.36	84.62	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
大村鄉	458	23	21	2	5.02	91.30	7	1	14.29	1	1	—	—	—	1	10,000	—	—
田中鎮	389	20	16	4	5.14	80.00	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
社頭鄉	369	19	14	5	5.15	73.68	7	1	14.29	4	1	—	2	34,000	1	10,000	29.41	—
二水鄉	113	9	8	1	7.96	88.89	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
鹿港鎮	1,287	57	48	9	4.43	84.21	5	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
秀水鄉	603	41	41	—	6.80	100.00	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福興鄉	614	22	22	—	3.58	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溪湖鎮	483	13	13	—	2.69	100.00	—	—	—	—	—	—	1	10,000	—	—	—	—
埔心鄉	377	19	19	—	5.04	100.00	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埔鹽鄉	442	5	5	—	1.13	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北斗鎮	345	27	26	1	7.83	96.30	—	—	—	1	—	—	2	40,000	—	—	—	—
溪州鄉	142	20	20	—	14.08	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埤頭鄉	282	35	23	12	12.41	65.71	—	—	—	12	—	—	—	—	1	30,000	—	—
田尾鄉	148	7	5	2	4.73	71.43	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
二林鎮	277	17	11	6	6.14	64.71	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
竹塘鄉	62	7	7	—	11.29	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大城鄉	88	10	10	—	11.36	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芳苑鄉	298	34	27	7	11.41	79.41	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—

填表 審核 業務主管人員
主辦統計人員 機關首長

資料來源：依據各直轄市、縣(市)政府所報「消防安全設備查察處理」表彙編。

民國112年 6月 5日 10:44:39 印製

填表說明：1. 本表列管家數需與同期「1761-01-02-2消防安全檢查列管對象」數字相符。

2. 本表由本署火災預防組編製1式4份，經陳核後，1份自存，3份送本局會計室，其中1份送縣(市)政府主計室，1份送內政部消防署會計室，並應由網際網路