

# 彰化縣消防安全設備查察處理

中華民國110年 9月

區域別	期底列管 家數 (家)	檢查情形					複查情形			違規處理情形				罰鍰收繳情形			強制執 行件次	
		檢查件 次	合格件 次	不合格 件次	檢查率 (%)	檢查合格 率(%)	複查件 次	複查不合 格件次	複查不合 格率(%)	限期改 善件次	舉發件 次	停業或停 止使用	處罰鍰		件次	金額(元)(2)		收繳率 [(2)/(1)*100] (%)
													件次	金額 (元)(1)				
總計	11,799	926	726	200	7.85	78.40	103	3	2.91	197	3	—	7	67,000	8	77,000	114.93	—
彰化市	1,740	170	125	45	9.77	73.53	24	—	—	45	—	—	1	10,000	2	20,000	200.00	—
花壇鄉	567	54	46	8	9.52	85.19	10	—	—	8	—	—	—	—	1	10,000	—	—
芬園鄉	196	14	10	4	7.14	71.43	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
和美鎮	1,062	89	44	45	8.38	49.44	20	—	—	45	—	—	2	17,000	1	7,000	41.18	—
線西鄉	363	27	14	13	7.44	51.85	4	2	50.00	11	2	—	2	20,000	2	20,000	100.00	—
伸港鄉	494	52	28	24	10.53	53.85	3	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—
員林鎮	1,032	61	40	21	5.91	65.57	16	1	6.25	20	1	—	2	20,000	—	—	—	—
永靖鄉	247	11	5	6	4.45	45.45	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
大村鄉	425	21	12	9	4.94	57.14	2	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
田中鎮	379	13	11	2	3.43	84.62	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
社頭鄉	338	14	12	2	4.14	85.71	5	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
二水鄉	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鹿港鎮	1,109	74	67	7	6.67	90.54	3	—	—	7	—	—	—	—	1	10,000	—	—
秀水鄉	494	43	36	7	8.70	83.72	2	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
福興鄉	574	40	38	2	6.97	95.00	—	—	—	2	—	—	—	—	1	10,000	—	—
溪湖鎮	469	40	39	1	8.53	97.50	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
埔心鄉	356	37	36	1	10.39	97.30	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
埔鹽鄉	416	34	34	—	8.17	100.00	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
北斗鎮	290	14	14	—	4.83	100.00	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溪州鄉	117	20	20	—	17.09	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
埤頭鄉	255	13	13	—	5.10	100.00	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
田尾鄉	131	13	13	—	9.92	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二林鎮	255	30	28	2	11.76	93.33	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
竹塘鄉	59	14	14	—	23.73	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大城鄉	86	5	5	—	5.81	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芳苑鄉	244	23	22	1	9.43	95.65	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

填表 審核 業務主管人員 機關首長  
主辦統計人員

資料來源：依據各直轄市、縣（市）政府所報「消防安全設備查察處理」表彙編。

民國110年10月 6日 10:47:22 印製

填表說明：1. 本表列管家數需與同期「1761-01-02-2消防安全檢查列管對象」數字相符。

2. 本表由本署火災預防組編製1式4份，經陳核後，1份自存，3份送本局會計室，其中1份送縣(市)政府主計室，1份送內政部消防署會計室，並應由網際網路

上傳至內政部消防署資料庫